



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области
в Ершовском районе»**

ОГРН 1056405412964

413500 г. Ершов Саратовская область, ул. Медиков, 2 тел /факс 8 845 64 5-42-33

E-mail : ershov @ gigiena – saratov.ru



«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии

в Саратовской области

в Ершовском районе»

В.И.Казанцев

Экспертное заключение

№ 48 от 04.03.2013г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности в частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки «Автошкола «Турбина» по адресу: 413440, Саратовская область, р.п.Дергачи, ул. Новая, д.1 «Г».

Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Ершовском районе», проведена экспертиза документов и санитарное обследование помещений.

Установлено: Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки «Автошкола «Турбина» расположено по адресу: 413440, Саратовская область, р.п.Дергачи, ул. Новая, д.1 «Г». Юридический адрес: 413440, Саратовская область, р.п.Дергачи, ул. Новая, д.1 «Г».

Учреждение осуществляет свою деятельность в рамках своего юридического статуса на основании устава. Подготовка кадров массовых технических профессий проводится по учебным планам и программам в соответствии с Законом «Об образовании» Российской Федерации, обеспечивающим приобретения обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, группы работ, в частности, в целях профессиональной подготовки, обучения и переподготовки водителей автотранспортных средств категорий «В», «С», «Д», «С» на «Д», «СЕ», «В» на «Д», «ВЕ». Продолжительность обучения зависит от программ подготовки, получаемой квалификации и режима занятий. Режим занятий для обучающихся по массовым техническим профессиям, повышающих квалификацию, устанавливается образовательным учреждением для каждой учебной группы в индивидуальном порядке.

На земельном участке, площадью 132,4 кв.м, расположено одноэтажное кирпичное здание: административно-учебное здание, площадью 121,9 кв.м, с холодной пристройкой.

Помещение находится в аренде у частного лица (договор №2 аренды нежилого недвижимого имущества от 25.02.2013г.) Существующее административное здание

одноэтажное на фундаменте(бетонный ленточный), без подвала, с пристроенной котельной. Снаружи здание оштукатурено и побелено. Административно-учебное здание, площадью 132,4кв.м, расположено в отдельно стоящем здании, включает следующий набор помещений:

- два учебных класса, площадью 42,0кв.м. и 70,0 кв.м.,
- административное помещение- 21,0кв.м.

Стены и перегородки- кирпич силикатный, перекрытия деревянные, неоштукатуренные, крыша- шиферная. Стены и потолок в учебных помещениях гипскартон, покрашены водоэмульсионной краской, полы в административно-учебном помещении деревянные, покрыты линолеумом(технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда). Освещение учебных классов: естественное за счет оконных проемов: в первом классе- двухстороннее- 6 окон, во втором двухстороннее- 4 окна и искусственное освещение – люминесцентные лампы в защитной арматуре.

В учебной комнате установлен: передвижной проекционный экран, компьютер, стол преподавателя. Уровень искусственной освещенности в учебных классах и в кабинете преподавателя соответствует Сан ПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03» Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»(протокол №15 измерения искусственной освещенности от 19.02.201года).

Отопление водяное, от индивидуальной котельной, от бытового котла, работающего на природном газе. В качестве нагревательных приборов используются регистры и гладкие трубы. Система отопления в здании двухтрубная с верхней разводкой, тупиковая, регулируемая. Естественная вентиляция за счет форточек, показатели микроклимата соответствуют СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»(протокол №16 измерения микроклимата от 19.02.2013года).

Помещение оборудовано системой внутреннего водопровода от централизованного сельского питьевого водоснабжения, по исследованным показателям проба воды по санитарно-химическим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.74-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»(протокол лабораторных исследований №3 от 21.02.2013года проб воды питьевой). Водопровод и канализация подведены к умывальной раковине, горячая вода от водонагревательного котла в котельной. Для питьевых целей используется вода питьевая столовая негазированная бутилированная ПК «НИКА» (протокол лабораторных исследований №58 от 21.02.2013года воды питьевой столовой негазированной).

Канализация в местный водонепроницаемый выгреб. На территории двора установлен надворный туалет с водонепроницаемым выгребом.

В каждом учебном классе установлены: в первом- 15 двухместных столов в три ряда, во втором класс- 8 двухместных столов, в соответствии с санитарными требованиями, по одной настенной доске. В административном помещении офисная мебель, компьютер.

Смет уличный и мусор бытовой собирается в специальные металлические контейнеры и вывозится на свалку по договору с МУП «Орошаемское районное многоотраслевое производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства»(договор №54 на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов от 01.01.2013г с МУП «Орошаемское районное многоотраслевое производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства»). Заключен договор на проведение дератизации №66 от 01.01.2013г с МУП «Орошаемское районное многоотраслевое производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства».

Режим работы: с 8.00 до 21.30, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 , выходной суббота и воскресенье.

Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество,

используемое для осуществления образовательной деятельности в частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки «Автошкола «Турбина» по адресу: 413440, Саратовская область, р.п.Дергачи, ул. Новая, д.1 «Г», соответствует Сан ПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»,

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»

СанПиН 2.1.4.74-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Эксперт



В.И.Казанцев